

**Техническая спецификация
услуг по техническому обслуживанию объектов электроснабжения
(электрического, электrorаспределительного/регулирующего
оборудования и аналогичной аппаратуры)**

Сухой порт

« ___ » _____ 2018 г.

1. Цель:

1.1. Осуществление эксплуатации, оперативного обслуживания и текущего ремонта, в целях обеспечения бесперебойного и безаварийного функционирования оборудования электрического оборудования, ВЛ-10/0,4кВ сухого порта СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота»

2. Услуги должны включать:

2.1. Техническое обслуживание объектов/систем электроснабжения (электрического, электrorаспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры), указанных в п.3 настоящей Технической спецификации, в т.ч. вспомогательного оборудования (далее – Оборудование).

2.2. Проведение комплекса операций по поддержанию работоспособности и исправности Оборудования в процессе технической эксплуатации.

2.3. Проведение в отношении Оборудования мероприятий профилактического характера, проводимых систематически.

2.4. Систематический осмотр оборудования, в т.ч. вспомогательного оборудования на предмет наличия/отсутствия внутренних/наружных повреждений, которые могут повлиять на бесперебойное и безаварийное функционирование оборудования.

2.5. Диагностирование Оборудования, в т.ч. вспомогательного, с целью выявления недостатков/изъянов.

2.8. Проведение регламентированного технического обслуживания, включающего в себя работы, выполняемые в соответствии с технической документацией Оборудования в обязательном порядке после определенной наработки или временного периода, а также проверка технического состояния оборудования при помощи средств технической диагностики и визуально.

2.9. Проведение нерегламентированного технического обслуживания, включающего в себя работы по чистке, регулировке, добавлению смазки, замене быстро изнашиваемых и легкозаменяемых деталей, и т.п., потребность в которых выявляется при проведении периодических осмотров, мониторинга технического состояния с помощью диагностических систем и средств технической диагностики. Устранение выявленных замечаний должно проводиться без остановки технологического процесса, или, в крайнем случае, с кратковременной остановкой, заблаговременно согласованной с Заказчиком.

2.11. Обеспечение на Объекте, при оказании услуг, соблюдения правил технической, пожарной безопасности и промышленной санитарии.

2.12. Информирование Заказчика о преднамеренно/непреднамеренной порче имущества третьими лицами/организациями, работающими на территории Сухого порта

2.13. Слежение и контроль за исправным состоянием Оборудования и заблаговременное извещение Заказчика о необходимости проведения мероприятий для целей бесперебойного и безаварийного функционирования Оборудования.

2.14. Информирование Заказчика о состоянии оборудования и, при необходимости, выдача предписаний/рекомендаций по замене оборудования или его запасных частей.

2.15. Разработка Исполнителем инструкций, необходимых при эксплуатации электрического оборудования.

2.16. Устранение за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней неисправностей, возникших по вине Исполнителя.

3. Объекты инфраструктуры специальной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота».

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|-----|--------------------------------|----------|--------|--|
| | Сети 10кВ, 0,4кВ Сухой порт | | | <u>ТП1С</u> 2*ТМГ- 1000/10/0,4кВ <u>ТП2С</u> 2*ТМГ- 1600/10/0,4кВ <u>ТП3С</u> 2*ТМГ- 1000/10/0,4кВ <u>ТП4С</u> 2*ТМГ- 1000/10/0,4кВ |

4. К потенциальным поставщикам предъявляются следующие требования:

4.1. Потенциальный поставщик услуг должен иметь собственные инструменты и измерительные приборы для своевременного и качественного оказания услуг на обслуживаемом оборудовании и инженерных системах объектов Заказчика.

4.2. Потенциальный поставщик услуг обязан иметь в штате соответствующий технический персонал с соответствующим образованием, а также опытом работы в области электроэнергетики

5. Место оказания услуг:

5.1. Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Пенжимский сельский округ, село Пенжім, здание 1330, Сухой порт.

6. Срок оказания услуги:

6.1.Срок оказания услуги по настоящей технической спецификации по факту заключения договора до 31.12.2018 года.

**Главный инженер-
Директор департамента
промышленной безопасности,
экологии и обслуживания**



М. Съезбеков

Исп.: Главный энергетик Нунбаев А.
раб.: 8(727)3 495 408 вн. тел. 21-15.
Сог.: 8 777 564 97 17.

